

DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE

N: 18252973

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

	TKK SEAL EXPERT FIRESTOP ACRYL N: 18252973
---	--

Revisione: 02 22/08/2024_IT

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

2. Usi previsti:

- Sigillante per facciate per applicazioni all'interno.

3. Fabbricante:

Nome e indirizzo del produttore come richiesto ai sensi dell'Articolo 11(5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

4. Mandatario:

/

5. Sistemi di VVCP:

- Sistema 4
- Sistema 3: per reazione al fuoco

6. Norma armonizzata:

- EN 15651-1:2012 : Tipo F- INT

Organismi notificati:

ZAG, NB 1404 ha effettuato la Determinazione del tipo di prodotto secondo il sistema 3.

7. Prestazioni dichiarate:	Performance	Norme tecniche armonizzate
TIPO F: INT		EN 15651-1
Reazione al fuoco	Class E	
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Resistenza al flusso/allo scorrimento	≤ 5 mm	
Perdita di volume	≤ 45 %	
Allungamento alla rottura alla (23°)	≥ 25 %	
Durabilità	Conforme	

Imballo: metodo A

Superficie: calcestruzzo

"Le prestazioni di questo prodotto sono conformi a quanto dichiarato nella dichiarazione di performance. Questa dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore."

Firmato per conto del produttore da:

Marko Štrukelj
Head of Product management



TKK d. o. o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

Srpenica, 22/08/2024